

Cecilie Attwell  
Langlandsvej 10A, st. tv  
2000 Frederiksberg

**Leveringsadresse**  
Cecilie Attwell  
Langlandsvej 10A, st. tv  
2000 Frederiksberg



**dan rasmussen vvs aps**  
Thorsbrovej 20D  
2640 Hedehusene  
Tlf: 36723000  
CVR: 26615933  
www.dr-vvs.dk  
dr-vvs@dr-vvs.dk

## VVS SYN

Ordrenr. ....  
Udførelsesdato .  
Kundenr. .... 28119751  
Side ..... 19954  
Side ..... 1/2

Deres ref. .... Cecilie - beboer - 28119751  
Vor ref. .... cc@domibus.dk

### Køkken

- Opvaskemaskine – drypbakke
- Opvaskemaskine – waterblock vandsikring
- Opvaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- Vaskemaskine – drypbakke
- Vaskemaskine – waterblock vandsikring
- Vaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- Kontrol og afprøvning af køkkenvask og armatur
- Vand og afløbsinstallationer generelt
- Gasinstallation – brandsikring – skjulte installationer
- Skjulte installationer – rørkasser sokkel mm

VVS installationer i køkken - bemærkninger:

ULOVLIG INSTALLATION - SKAL UDBEDRES:

Opvaskemaskine har ikke monteret dryp bakke

Opvaske maskine har ikke monteret kontra ventil på vandtilgang

Samlet pris kr. 2.000,00 incl moms

### ØVRIGE FORHOLD DER BØR UDBEDRES

Der er monteret galv t stykke efter rustfri stål stigestreg t stykke som er ved at tære allerede - bøl udskiftes kr. 2.500,00 incl moms

### Bad

- Kontrol/afprøvet toilet, håndvask, armaturer mm
- Kontrol radiator - vandbåren gulvvarme
- Kontrol af vand og afløbsinstallationer generelt
- Kontrol af eks gulvafløb
- Skjulte installationer - rørkasser



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet

Cecilie Attwell  
Langlandsvej 10A, st. tv  
2000 Frederiksberg

**Leveringsadresse**  
Cecilie Attwell  
Langlandsvej 10A, st. tv  
2000 Frederiksberg



**dan rasmussen vvs aps**  
Thorsbrovej 20D  
2640 Hedehusene  
Tlf: 36723000  
CVR: 26615933  
www.dr-vvs.dk  
dr-vvs@dr-vvs.dk

## VVS SYN

Ordrenr. ....  
Udførelsesdato .  
Kundenr. .... 28119751  
Side ..... 19954  
Side ..... 2/2

Deres ref. .... Cecilie - beboer - 28119751  
Vor ref. .... cc@domibus.dk

Beboer info - årstal for renovering af eks bad?

År 2007

VVS installationer i badeværelse - bemærkninger:

### Øvrige rum/værelser

- Radiatorer - stuer - værelser mm
- FOTO DOKUMENTATION UPLOADET

### VVS SYN UDFØRT AF:

Medarbejder og dato

8/9 2022 - Bo Nielsen

Navn: Bn

Bo Nielsen



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet