

Rikke Christensen
Jydeholmen 23, 3. tv
2720 Vanløse

Leveringsadresse
Rikke Christensen
Jydeholmen 23, 3. tv
2720 Vanløse



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 41263760
Side 24443
Side 1/2

Deres ref. Rikke - 41263760
Vor ref. 54@domibus.dk

- Opvaskemaskine – drypbakke
- Opvaskemaskine – waterblock vandsikring
- Opvaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- Vaskemaskine – drypbakke
- Vaskemaskine – waterblock vandsikring
- Vaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
- Kontrol og afprøvning af køkkenvask og armatur
- Vand og afløbsinstallationer generelt
- Kontrol af radiator - installation
- Gasinstallation – brandsikring – skjulte installationer
- Gasinstallation - måler installation tjekket
- Gasinstallation - afstand mellem komfur og emhætte
- Gasinstallation - komfur afprøvet på min og max blus
- Skjulte installationer – rørkasser sokkel mm

VVS installationer i køkken - bemærkninger:

ULOVLIG VVS INSTALLATION - SKAL UDBEDRES:

1 - Div gas blus på komfur skal indreguleres - regningsarbejde.

ØVRIGE INSTALLATIONER - BØR UDBEDRES:

- 1 - Faldstamme er utæt ved grenrøret - bør udskiftes
- Kontrol/afprøvet toilet, håndvask, armaturer mm
- Kontrol radiator - vandbåren gulvvarme
- Kontrol af vand og afløbsinstallationer generelt
- Kontrol af eks gulvafløb
- Skjulte installationer - rørkasser



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet

Rikke Christensen
Jydeholmen 23, 3. tv
2720 Vanløse

Leveringsadresse
Rikke Christensen
Jydeholmen 23, 3. tv
2720 Vanløse



dan rasmussen vvs aps
Thorsbrovej 20D
2640 Hedehusene
Tlf: 36723000
CVR: 26615933
www.dr-vvs.dk
dr-vvs@dr-vvs.dk

VVS SYN

Ordrenr.
Udførelsesdato .
Kundenr. 41263760
Side 24443
Side 2/2

Deres ref. Rikke - 41263760
Vor ref. 54@domibus.dk

Beboer info - årstal for reovering af eks bad?

VVS installationer i badeværelse - bemærkninger:

Toilettet er gammelt Ifø Cera som bør skiftes - kr 6.000,00 incl moms.

- Radiatorer - stuer - værelser mm
- VVS installationer i stuer og værelser generelt
- VVS installationer i øvrige rum/værelser - ingen bemærkninger
- FOTO DOKUMENTATION UPLOADET

VVS SYN UDFØRT AF:

Medarbejder og dato
Dennis Pedersen 17/7-24

Køkken

Bad

Øvrige rum/værelser



Screenet og godkendt af Arbejdstilsynet